



Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију  
енергије и флуида и пружање услуга  
**ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ**  
34000 Крагујевац, Косовска 4А

---

**Телефон:** 034/304-783; **Факс:** 034/304-783; **e-mail:** [jnabavka@energetika-kragujevac.com](mailto:jnabavka@energetika-kragujevac.com)  
**PIB:** 101576503; **МБ:** 17006100; **Број жиро-рачуна:** 205-211835-30 Комерцијална банка

Датум: 09.09.2016.

## ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

**Предмет:** Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде

По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке мале вредности чији су предмет добра, Аксијални компензатори, редни број јавне набавке 1.1.11/2016, Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор.

**Питање 1:** „ У складу са чланом 63. ЗЈН достављам Вам захтев за додатним информацијама и појашњењем у вези припремања понуде по јавном позиву редни број 1.1.11/2016 Аксијални компензатори. Стандарди поменути у конкурсној документацији EN13941:2012 и SRPSM.B6.821 се не односе на производњу аксијалних компензатора већ:

- EN13941:2012: Пројектовање и градња предизолованих повезаних цевовода за даљинско грејање
- SRPSM.B6.821: Утврђују се за челичне цевне лукове за заваривање, од 90 степени и 180 степени, без навоја за општу примену, мере, толеранције, масе и означавање

Стога Вас молимо да дефинишете актуелне стандарде којима се уређује област пројектовања, производње, завршни преглед и испитивање аксијалних компензатора. “

**Одговор 1:** Прихватамо сугестију и бришемо наведене стандарде и уместо њих уписујемо стандард PED 2014/68/EU по модулу „Н“.

**Конкурсна документација** биће исправљена у складу са сугестијама и биће адекватно продужен рок за доставу понуда.

**Одговори бр. 1** је саставни део конкурсне документације и биће објављен на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца.

**Комисија за јавну набавку број 1.1.11/2016**