



Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију
енергије и флуида и пружање услуга
ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Косовска 4А

Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; e-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com
PIB: 101576503; MB: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка

Датум: 19.09.2016.

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде

По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке мале вредности чији су предмет добра, **Перифлекс спојнице , циркулационе пумпе за грејање**, редни број јавне набавке 1.1.12/2016, Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор.

Питање 1: U konkursnoj dokumentaciji – tehnička specifikacija / cirkulacione pumpe u opisu sve četiri pozicije stoji $H_{min} = 9\text{bar}$. Kako je ovo prevelika vrednost za opseg traženih cirkulacionih pumi, molimo vas definišite sve 4 pozicije zadavanjem protoka i napora pumpe?

Одговор 1: Дошло је до грешке у спецификацији пумпи ,уместо $H_{min} = 9\text{bar}$ треба да стоји $H_{min} = 9\text{m}$.

Комисија за јавну набавку број 1.1.12/2016