



Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију  
енергије и флуида и пружање услуга  
**ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ**  
34000 Крагујевац, Косовска 4А

Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; e-mail: [jnabavka@energetika-kragujevac.com](mailto:jnabavka@energetika-kragujevac.com)  
PIB: 101576503; МБ: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка

Датум: 13.09.2016.

## ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

**Предмет:** Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде

По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке мале вредности чији су предмет добра, **Плочасто-добошаста измењивачи** редни број јавне набавке **1.1.25/2016**, Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор.

**Питање 2:** „Да ли ће Наручиоц посла изменити Конкурсну документацију, тако да у погледу гаранције за испоручена добра тражи да изабрани понуђач обезбеди фабричку гаранцију за испоручена добра?

**Одговор 2:** Вршиће се измена конкурсне документације тако се гаранције за испоручена добра траже на 2 године уместо 5 година .

**Питање 3.** „На страни 4. Конкурсне документације , назначено је да је секундарни флуид ,врела вода, температуре 130/80С.

Молимо Вас да нам потврдите тачност ових вредности,обзиром да је уобичајено да је повратна температура у секундарном делу обично 90/70С .

**Одговор 3.** Тражене вредности из Техничке спецификације су тачне :**Секундарни флуид:врела вода 130/80°С, PN25**

**Питање 4:** „У техничким спецификацијама (образац 1 страна 4,5) нисте написали да ли је плочасто-добошаста измењивач топлоте треба да буде растављив ( да може да се растави ради чишћења) или комплетно заварен . Молим Вас за ову информацију .“

**Одговор 4.** Плочасто-добошаста измењивач топлоте **треба да буде растављив**( да може да се растави ради чишћења) , ради се допуна конкурсне документације .

Конкурсна документација биће исправљена у складу са питањима понуђача и рок за поднпшење понуда биће адекватно продужен.

Одговори су саставни део конкурсне документације и биће објављени на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца.

**Комисија за јавну набавку број 1.1.25/2016**