



Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију
енергије и флуида и пружање услуга
ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Косовска 4А

Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; e-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com
PIB: 101576503; МБ: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка

Датум: 28.07.2017.

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде

По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде у отвореном поступку јавне набавке чији су предмет добра, **Асијални компензатори**, редни број јавне набавке **1.1.22/2017**, Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор.

Питања:

Питање 1

Да ли је у табели техничке спецификације у реду 21 и 23 грешка, те да у реду 21. umesto AK16/85/50/U треба да стоји AK16/**80**/50/U и у реду 23. umesto AK16/85/110/U треба да стоји AK16/**80**/110/U

Питање 2

Да ли је у табели техничке спецификације у реду 41 и 42 грешка, те да у реду 41. umesto AS10/15/30/T/13 треба да стоји AS10/15/30/T/3и у реду 42. umesto AS10/20/30/T/13 треба да стоји AS10/20/30/T/3

Питање 3

Iz teksta na strani 15. dokumentacije nije jasno da li kopiju zahtevaza registraciju menice treba naknadno overavati. Naime, zahtev za registraciju menice je overen u banci u trenutku registracije menice a na kopiji zahteva se vidi pečat banke. Da li tu kopiju treba još jednom overiti u banci, tako da kopija koju predajemo u ponudi ima originalni pečat banke?

Питање 4

Pod rednim brojem 44 traži se gumeni kompenzator, a na strani 6 su dati radni uslovi za pomenuti kompenzator. Pitanje glasi: da li je greška u podacima na strani 6 u pitanju, s obzirom da za temperaturu od 150 °C tražite gumeni kompenzator (EPDM)? Koja je maksimalna radna temperatura i maksimalni radni pritisak na mestu ugradnje gumenog kompenzatora pod rednim brojem 44?

Pitanje 5

Za koje kompenzatore je potrebno dostaviti dokumentaciju uz ponudu navedenu na strani 7?

Одговори:

1. Врши се измена у табели техничке спецификације и мења се позиција 21. уместо АК16/85/50/У стоји АК16/**80**/50/У и на позицији 23. уместо АК16/85/110/У стоји АК16/**80**/110/У .
2. Врши се измена у табели техничке спецификације и мења се позиција 41. Уместо АS10/15/30/Т/13 стоји АS10/15/30/Т/3 на позицији 42. уместо АS10/20/30/Т/13 стоји АS10/20/30/Т/3
3. Достављате копију Захтева за регистрацију менице и ту копију није потребно поново оверавати .
4. Гумени компензатор – номинални притисак је РN16, температурни режим флуида је 130/80 С.
5. Документацију са стране 7 је потребно доставити за аксијалне таласасте компензаторе

Врши се измена и допуна конкурсне документације и продужење рока за подношење понуда .

Комисија за јавну набавку број 1.1.22/2017