



Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију
енергије и флуида и пружање услуга
ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Косовска 4А

Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; e-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com
PIB: 101576503; МБ: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка

Датум: 05.06.2017.

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде

По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке мале вредности чији су предмет добра, **Водоказна стакла** редни број јавне набавке **1.1.10/2017**, Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор.

Питања:

1. У конкурсној документацији, у делу техничке карактеристике, пише slavina за vodokazno staklo Ø16 i Ø20, 1/2".
Питање: Да ли је veza slavine sa posudom navoj 1/2"или prirubnica 1/2"?
2. У конкурсној документацији, у делу техничке карактеристике, пише slavina за vodokazno staklo Ø16-2 komada i Ø20-2 komada
Питање: Да ли се под 2 komada misli на једну gornju i једну donju slavину или на два kompleta slavina за два pokazivača?
3. Molimo vas да наведете koliki је radni притисак и који је fluid у питању.
4. У конкурсној документацији, пише да се уз isporuku dostavlja извештај о испитивању на visok притисак према EN 12266.
Питање: Pošto се stakla не испитују према овом standardу, predpostavljamo да се ово односи на slavine. Да ли смо у праву?
5. У конкурсној документацији, пише garantni rok 24 meseca.
Dužina trajanja stakla зависи од више фактора: врсте flуда, radnih uslova, mogućih nečistoća у fluidу, načina ugradnje, itd. Stakla spadaju у potrošne delove pokazivača nivoa и не постоји proizvođač који може са sigurnošću да наведе и да стоји иза изјаве о garanciji од 2 godine за potrošni materijal

Одговори:

1. У питању су славина за водоказно стакло и са навојем и са прирубницом.
2. У питању је један комплет са навојем и један комплет са прирубничким спојем за $\varnothing 16$ и исто за $\varnothing 20$.
3. Радни притисак за позиције 5 и 6 је 40 бар-а и температуре 300°C, позиција 7 има притисак 6,5 бар-а, температуру 200°C, док је за позиције 1,2,3,4 радни притисак 2 бар-а и температура до 300°C. У свим случајевима радни флуид је вода.
4. Да, у праву сте. Стандард се односи на славине.
5. У праву сте за гаранцију, биће измењена гаранција са 24 месеца на три месеца. Ипак мора да постоји нека врста радне гаранције.

Будући да се врши измена конкурсне документације 8 и мање дана до истека рока за подношење понуда, биће примерено продужен рок за подношење понуда.

Комисија за јавну набавку број 1.1.10/2017