



Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију
енергије и флуида и пружање услуга
ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Косовска 4А

Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; e-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com
PIB: 101576503; МБ: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка

Датум: 25.07.2017.

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде

По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке мале вредности чији су предмет добра, **Дупли омекшивач за воду**, редни број јавне набавке **1.1.44/2017**, Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор.

Питања:

1. У техничкој спецификацији на стр. 4. Предметне конкурсне документације специфициран је duplex омекшивач, који се састоји од две колоне и посуде за со, које је потребно израдити од Č0361 I заштитити од корозије. Уређај се према спецификацији испоручује без испуне, цевовода и водомера. Да ли је за наручиоца прихватљиво да се понуди одговарајући duplex омекшивач, са аутоматским управљачким главима, улазним и излазним прикључком, прикључком за канализацију, посудом за со и одговарајућом јонизменјивачком испуном? Duplex омекшивач би био капацитета 15m³/h. Колоне омекшивача су израђене од полипропилена, обложене стакленим влакнима. Колоне су израђене у складу са нормама за опрему под притиском и трпе притисак од 10bara. Остали елементи duplex омекшивача су од одговарајућих термопластичних материјала отпорних на корозију.
Уколико није прихватљиво да се понуди овакав омекшивач, који су технички разлози за такав став?
2. Да ли се врши само испорука уређаја за омекшавање воде у магацин купца или је потребно предвидети и монтажу истог?
3. Да ли је уз уређај потребно предвидети и јонску масу ?

Одговори:

1. Опрема коју понуђач нуди за нас није прихватљива из разлога што је далеко скупља од опреме која је предмет јавне набавке, а наша расположива финансијска средства су нас определила на тражену јефтинију варијанту.

2. Врши се само испорука дуплог омекшивача воде без монтаже .
3. Није потребно предвидети јонску масу јер је имамо у нашем магацину .

Не врши се измена и допуна конкурсне документације и продужење рока за подношење понуда .

Комисија за јавну набавку број 1.1.44/2017