



Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију  
енергије и флуида и пружање услуга  
**ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ**  
34000 Крагујевац, Косовска 4А

Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; e-mail: [jnabavka@energetika-kragujevac.com](mailto:jnabavka@energetika-kragujevac.com)  
PIB: 101576503; МБ: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка

Датум: 19.04.2018.

## ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

**Предмет:** Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде

По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде у отвореном поступку јавне набавке чији су предмет добра, **Реконструкција котларнице „Застава“ у циљу замене дела капацитета на угаљ котловима са комбинованим погоном на природни гас и уље за ложење – I фаза** редни број јавне набавке **1.1.47/2017**, Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор.

### Питања:

Na stranama 16 i 31 tenderske dokumentacije, u delu gde se navode standardi kojima gorionik mora da odgovara, desila se (po svemu sudeći) štamparska greška. Naime, kod navedenog standarda za gorionike je naveden standard: EN 3849-1 (taj standard ne postoji) a trebalo bi: EN 13849-1 (ispuštena je 1 na početku broja). Molimo za proveru da nije došlo do omaške prilikom kucanja, s obzirom na to da navedeni standard ne postoji, vec postoji EN 13849-1.

### Одговори:

У питању је техничка грешка, у питању је стандард EN 13849-1. Биће извршена исправка у конкурсној документацији на странама број 16 и 31.

**Будући да се измена конкурсне документације врши на више од 8 дана од датума предвиђеног за крајње подношење и отварање понуда, исти неће бити продужаван и остаје као и до сада – 07.05.2018. године до 10:00, односно 10:30 часова.**

**Комисија за јавну набавку број 1.1.47/2017**