



Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију
енергије и флуида и пружање услуга
ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Косовска 4А

Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; e-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com
PIB: 101576503; МБ: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка

Датум: 23.03.2018.године

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде

По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке мале вредности чији су предмет добра „**МЕРАЧИ ПРОТОКА ПАРЕ**“, редни број јавне набавке **1.1.26/2018**, Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор.

Питање 1:

Питање 1:

Da li su potrebni **aksijalni ili radijalni** Vortex meraci protoka pare?

Питање 2:

Koji je potreban tip maraca protoka pare sendvic ili prirubnicki?

Питање 2:

VORTEX meraci za protok mogu se koristiti do temperatura medija 240 C.

Za Vaš zahtev ,radnih temperatura do 350 C,možemo Vam ponuditi druge tipove merača.

Naprimera Merače sa mernom blendom.?

Одговор 1:

Тражени мерач је класични Vortex мерач са вртложним струјањем са прирубничким процесним прикључком као што је дефинисано у Техничкој спецификацији на страни 4 конкурсне документације .

Одговор 2:

Наша радна температура је $t_n=250-260\text{C}$, а максимална тражена је $t_n=350\text{C}$ из разлога што је могуће искакање у тренутку отказа аутоматике која води регулацију .

Не врши се измена конкурсне документације и продужење рока за подношење понуда .

Комисија за јавну набавку број 1.1.26/2018