



Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију
енергије и флуида и пружање услуга
ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Косовска 4А

Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; e-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com
PIB: 101576503; МБ: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка

Датум: 27.07.2018.године

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде

По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке мале вредности чији је предмет добра „**ВЕНТИЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**“, редни број јавне набавке **1.1.39/2018**, Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор.

Питања:

Питање 1.

Да ли је могуће поднети понуду за само једну партију из конкурсне документације?

Питање 2.

На **страни 8**, под насловом „Техничка спецификација - ПАРТИЈА 3 - Електромоторни регулациони вентил и преструјни вентил“, тачка 1, наведено је „...електромоторни регулациони вентил DN50 PN64...“. Молимо за појашњење називног притиска.

Питање 3.

На **страни 9**, под насловом „Техничка спецификација - ПАРТИЈА 3 - Електромоторни регулациони вентил и преструјни вентил“, тачка 2, наведено је „...електромоторни регулациони вентил DN40 PN100...“. Молимо за појашњење називног притиска.

Питање 4.

На **страни 8**, под насловом „Техничка спецификација - ПАРТИЈА 3- Електромоторни регулациони вентил и преструјни вентил“, тачка 1, наведено је „...DN 50 / PN 64 хода 12-20mm, протока мин.2,6m/h , мах. 11m/h...“.

Молимо за појашњење захтеваног опсега протока.

Питање 5.

На **страни 9**, под насловом „Техничка спецификација - ПАРТИЈА 3- Електромоторни регулациони вентил и преструјни вентил“, тачка 1, наведено је „...Погон 230V/ 50Hz, 10W, снага 2000N, ход 40mm...“. Да ли је могуће понудити електромоторни погон регулационог вентила одговарајућих карактеристика, с' обзиром на ход вентила и силу затварања понуђеног комбинованог вентила са регулатором протока?

Одговори :

Одговор 1:

Понуду је могуће поднети за сваку партију посебно .

Одговор 2:

Потребно је понудити електромоторни регулациони вентил тражених карактеристика датих у техничкој спецификацији на позицији 1 , са називним притиском PN64 .

Одговор 3:

Потребно је понудити електромоторни регулациони вентил тражених карактеристика датих у техничкој спецификацији на позицији 2, са називним притиском PN100 .

Одговор 4:

Потребно је понудити електромоторни регулациони вентил тражених карактеристика датих у техничкој спецификацији на позицији 1 , укључујући опсег протока од 2,6 до 11 (metara kubnih)/čas .

Одговор 5:

Потребно је понудити електромоторни регулациони вентил тражених карактеристика датих у техничкој спецификацији на позицији 1, са траженим електромоторним погоном .

Не врши се измена конкурсне документације нити продужење рока за подношење понуда.

Комисија за јавну набавку број 1.1.39/2018