



Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију  
енергије и флуида и пружање услуга  
**ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ**  
34000 Крагујевац, Косовска 4А

Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; e-mail: [jnabavka@energetika-kragujevac.com](mailto:jnabavka@energetika-kragujevac.com)  
PIB: 101576503; МБ: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка

Датум: 24.08.2018.

## ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

**Предмет:** Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде

По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде у поновљеном поступку јавне набавке мале вредности чији су предмет добра, **Шамотна опека – партија 2: Шамотни материјали**, редни број јавне набавке **1.1.12/2018**, Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор.

### Питања:

У конкурсној документацији за јавну набавку мале вредности JN број 1.1.12/2018, Партија 2 - Шамотни материјал на страни 4/41 у таčki 2 ТЕХНИЧКА SPECIFIKACIJA дефинисали сте материјал за набавку а на страни 5/41 за део материјала сте приложили тражене карактеристике.

Молим Вас да за доле наведене материјале дефинишете тражене карактеристике.

rb 6 из табеле: Ватростални кит -RESITECT K89 PCR - 03 R10 или одговарајући питање: Да ли ватростални кит треба да буде у праškастом станју (раздвојене компоненте) или састављен ?

rb 7 из табеле: Картон - sw plus carton, d=3 mm, P=44m<sup>2</sup> питање: Молим Вас да дефинишете квалитет овог картона.

rb 8 из табеле: Челична мрежа, X15CrNiSi 25-21; d=6mm; P=44 m<sup>2</sup> питање: Који је пречник жице и колика је величина окца?

rb 9 из табеле: Керамички филц, d=15mm, P=3m<sup>2</sup>, T=1260 C питање: Колика је густина керамичког филца?

### Одговори:

- Ватростални кит – RESITECT K89 PCR – 03 R10 или одговарајући треба да буде састављен.
- Картон - sw plus картон, d = 3 mm, P = 44 m<sup>2</sup>, - керамички пресовани картон, густине 270kg/m<sup>3</sup>
- Челична мрежа, X15CrNiSi 25-21, d = 6mm, P = 44 m<sup>2</sup>: пречник жице је 6 mm, а величина окца 100x100 mm
- Керамички филц d = 13 mm, P = 3 m<sup>2</sup>, T = 1260 °C, густине 128kg/m<sup>3</sup>.

**Наведени одговори су саставни део техничке спецификације у конкурсној документацији и понуђачи морају да поднесу своје понуде у складу са одговорима Наручиоца. Не врши се измена и допуна конкурсне документације. Дан и сат отварања остају исти – 28.08.2018. у 11:30 часова.**

Комисија за јавну набавку број 1.1.12/2018