



Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију
енергије и флуида и пружање услуга
ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Косовска 4А

Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; e-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com
PIB: 101576503; МБ: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка

Датум: 24.12.2018.

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде

По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде у отвореном поступку јавне набавке чији су предмет добра, **Вентил сигурности за прегрејач паре котла КЗ**, редни број јавне набавке **1.1.57/2018**, Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор.

Питања:

1. У конкурсној документацији на страни 4 пише:

„Radni medijum je suvozasicena vodena para, karakteristika:

- P=37 bar-a

- T=450⁰C

Pritisak podešavanja (početka otvaranja ventila) je 37 bara“

Питање:

Molimo Vas za pojašnjenje radnih uslova. Kolika je vrednost radnog pritiska?

2. У конкурсној документацији на страни 5 пише:

„Izveštaj o izvršenom podešavanju (baždarenju) ventila sigurnosti, overen od strane Akreditovane laboratorije.“

Питање:

Koji je tačno sertifikat potrebno dostaviti pri isporuci:

Da li se zahteva izveštaj prema standardu EN 10204-3.1 koje izdaje Kontrola kvaliteta proizvođača koja je nezavisna od sektora Proizvodnje prema evropskoj Direktivi o opremi pod pritiskom (2014/68/EU)?

Da li se zahteva izveštaj prema standardu EN10204-3.2 overen od strane Imenovanog tela koje angažuje proizvođač?

Da li se zahteva Sertifikat o usaglašenosti izdat od strane domaćeg Imenovanog tela u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opremi pod pritiskom (Sl. glasnik RS br. 87/11)?

3. У конкурсној документацији на страни 5 пише:

„Rok isporuke: maksimalno 30 dana od dana potpisivanja ugovora.“

Питање:

Molimo Vas da rok isporuke produžite na 60 dana od dana potpisivanja ugovora.

Одговори:

1. Radni pritisak kotla se kreće u intervalu od 30 do 35 bar-a, dok je maximalan pritisak koji je dozvoljen na kotlu 37 bar-a (što je i pritisak otvaranja ventila sigurnosti). Temperatura je 450 °C.
2. Potrebno je dostaviti tri izveštaja I to su: Izjava o usaglašenosti (koju izdaje proizvođač, tačnije Kontrola kvaliteta proizvođača, a u skladu sa Evropskom direktivom); Sertifikat koji izdaje domaće imenovano telo; Izveštaj o izvršenom podešavanju (baždarenju) ventila sigurnosti
3. Rok isporuke će biti produžen na 60 dana od dana potpisivanja ugovora.

Конкурсна документација се мења на следећи начин:

- На страни број 5 мења се рок испоруке са 30 на 60 дана;
- На страни број 19 у обрасцу понуде мења се рок испоруке са максимум 30 на максимум 60 дана;
- На страни број 29 у моделу уговора, члан 5, став 1 мења се рок испоруке са максимум 30 на максимум 60 дана.

Понуђачи морају да прилагоде своје понуде изменама у конкурсној документацији.

Будући да се конкурсна документација мења на више од 8 дана до истека рока за подношење понуда, неће бити извршено продужење рока за подношење и отварање понуда и остаје као и до сад - **17.01.2019. године у 11:00, односно 11:30 часова.**

Комисија за јавну набавку број 1.1.57/2018