



Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију  
енергије и флуида и пружање услуга  
**ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ**  
34000 Крагујевац, Косовска 4А

Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; e-mail: [jnabavka@energetika-kragujevac.com](mailto:jnabavka@energetika-kragujevac.com)  
PIB: 101576503; МБ: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка

Датум: 11.01.2019.

## ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

**Предмет:** Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде

По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде у отвореном поступку јавне набавке чији су предмет добра, **Вентил сигурности за прегрејач паре котла КЗ**, редни број јавне набавке **1.1.57/2018**, Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор.

### Питања:

1. У одговорима на питања од 24.12.2018. сте навели следеће:

“ 2. Потребно је доставити три извештаја I то су: Изјава о усуглашености (коју издаје произвођач, тацније Контрола квалитета произвођача, а у складу са Европском директивом); Сertifikат који издаје домаће именовано тело; Извештај о извршеном podešavanju (baždarenju) ventila sigurnosti. “

У конкурсној документацији измена 2 стоји:

„ Документација коју доставља понуђач при испоруци добра  
Понуђач при испоруци добра се обавезује да достави:  
- Декларацију (изјаву) о усуглашености коју даје произвођач ventila sigurnosti,  
- Сertifikат о усуглашености коју издаје Именовано тело и  
- Извештај о извршеном podešavanju (baždarenju) ventila sigurnosti, overen od strane Akreditovane laboratorije. „

Молимо Вас да нам појасните који извештај о извршеном podešavanju (baždarenju) ventila sigurnosti се тражи и ко издаје тражени извештај:

Да ли је довољан извештај према standardу EN 10204-3.1 које издаје Контрола квалитета произвођача која је независна од сектора Производње према европској Директиви о опреми под pritiskом (2014/68/EU)?

Да ли се ипак тражи извештај према standardу EN10204-3.2 overen od strane Именованог тела које ангажује произвођач?

Ангаžовање страног Именованог тела и издавање извештаја према standardу EN10204-3.2 utiče на укупну цену ventila sigurnosti, odnosno повећава је.

2. Молимо Вас да рок испоруке продужите на 90 дана од дана потписивања уговора.

**Одговори:**

1. Баждарење (подешавање) вентила сигурности подразумева подешавање притиска отварања и затварања вентила сигурности, што је већ наведено у техничком опису. Извештај о баждарењу вентила сигурности даје Именовано тело из Србије, ангажовано од стране понуђача.
2. Наручилац остаје при ставу да је рок испоруке 60 дана.

**Не врши се измена и допуна конкурсне документације и не продужава се рок за подношење понуда.**

**Комисија за јавну набавку број 1.1.57/2018**