



Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију
енергије и флуида и пружање услуга
ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Косовска 4А

Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; e-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com
PIB: 101576503; МБ: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка

Датум: 10.04.2019.године

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде

По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде у отвореном поступку јавне набавке „**ЗАМЕНА ДИМНИХ ЦЕВИ И ЕКРАНСКЕ КОМОРЕ НА КОТЛУ К1 У ЕРДОГЛИЈИ,** број 1.2.52/2019 “ , Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор.

Питање:

У приложеној табели тачка 2, рб 2, предвиђа се цев за колекторе екранске коморе димензије fi 267x17,5mm у квалитету P235GH TC2 . Како се та цев са назначеним дебелинама 17,5mm не може наћи на нашем тржишту а према контролном прорачуну које је спроведен за притисак од 13 bar, одговара дебелина зида цеви од max 12,5mm, што у потпуности одговара условима Вашег котла. Такође на тржишту се ретко може наћи цев пречника fi 267mm већ fi 273 те Вас молимо да и за ову ставку обавите измену у тексту.

Одговор:

Према изворној документацији котла на коме се врши замена димних цеви и екранске коморе је предвиђена цев пречника и дебелине date у техничкој спецификацији па остajемо при тим мерама.

Не врши се измена и допуна конкурсне документације и не врши продужење рока за подношење понуда.

Комисија за јавну набавку број 1.2.52/2019