



Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију
енергије и флуида и пружање услуга
ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Косовска 4А

Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; e-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com
PIB: 101576503; МБ: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка

Датум: 18.04.2019.године

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде

По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде у отвореном поступку јавне набавке „*Замена димних цеви и екранске коморе на котлу К1 у Ердоглији* „ број 1.2.52/2019, Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор.

Питање :

1. Да ли има било каквих препрека да се комплет екранска комора (са горњим и доњим колектором) убаци у котларницу и принесе до места уградње?
2. Да ли је потребно извршити било какву демонтажу цевовода са задње стране котла због подизања и монтаже екранске коморе , да ли има довољно простора иза котла због усправљања коморе ?
3. Да ли на месту извођења радова Наручилац поседује виљушкар или друго средство за истовар новоиспоручене опреме ?

Одговор :

1. Екранска комора комплет са горњим и доњим колектором може да се убаци до места уградње без икаквих препрека .
2. Није потребно вршити никакву демонтажу цевовода са задње стране котла због подизања и монтаже екранске коморе . Има довољно простора иза котла за усправљање коморе .
3. На месту извођења радова Наручилац не поседује виљушкар нити неко друго средство за истовар опреме .

Овај документ је саставни део конкурсне документације.

Не врши се измена и допуна конкурсне документације као ни продужење рока за подношење понуда .

Комисија за јавну набавку број 1.2.52/2019