



Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију
енергије и флуида и пружање услуга
ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Косовска 4А

Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; e-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com
PIB: 101576503; MB: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка

Датум: 25.04.2019.године

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде

По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде у отвореном поступку јавне набавке „**АУТОМАТИКА**“ број 1.1.57/2019 Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор.

1) Питање :

Partija 2-Опрема за VML

Zamolila bih Vas za odgovor na sledeće pitanje

Pitanje br 1, partija 2

Navedeni zahtevani rok isporuke od 14 dana je neprihvatljiv iz razloga što većina ovih stavki ima rok isporuke duži oда navedenog. Kako ponuđači ne bi bili u problemu sa zahtevanim rokom isporuke zamolila bih Vas da razmotrite mogućnost da se navedeni rok izmeni. Da li bi rok za isporuku mogao da se produži na 30 dana?

Pitanje 2,pozicija 2

Za ovu poziciju ste naveli tip Eatonovog soft startera , a kao proizvođača ste naveli Schneider,pretpostavljam da je došlo do greške.Takođe navedeni tip soft startera se više ne proizvodi.Postoji zamena čije Vam karakteristike dostavljam u prilogu(EATON Catalog No.134913- DS7-340SX024N0-N)

Pitanje 3,pozicija 3

Da li možete da nam navedete tačno koji tip zaštitnog relea Vam treba ili da navedete karakteristike koje treba da zadovoljava ?U navedenoj seriji LT3SA postoje tri različita tipa .Kataloge i karakteristike možete pogledati na linku koji Vam dostavljam.

1) Одговор:

Питање 1:

Рок испоруке за Партију 2 се мења и сада гласи :

Рок испоруке не може бити дужи од 30 дана од дана пријема писаног захтева-поруџбенице .

Питање 2:

Тражени soft starter на позицији 2, у *Обрасцу 1.2* , SOFT STARTER DS4-340-11K-MX се поручује као резервни део за већ уграђену опрему и стигао је под наведеном ознаком од произвођача MOELLER ELECTRIC. **Неопходно је да се испоштују карактеристике и димензије soft startera како би интервенција приликом замене истог трајала што краће , такође овај soft starter поседује интерни bypass контактор .** Препоручена замена димензијама и карактеристикама одговара траженом изузев прикључних места за команду што није од пресудног значаја тако да уколико није могуће понудити тражени артикал конкурсном документацијом и понуђена замена је прихватљива .

Врши се измена на позицији 2 уместо произвођача Schneider Electric стоји MOELLER Electric.

Питање 3:

Тачан тип заштитног релеа је: LT3SA00MW .

На позицији 3 врши се допуна конкурсне документације, додаје се : тип LT3SA00MW

2) Питање :

Partija 2-Опрема за VML

Zamolila bih Vas za odgovor na sledeće pitanje

Pitanje 1,

pozicija 1

Zahtevani proizvod više nije dostupan i ne može se nabaviti. Dostavljam Vam link na kome možete videti karakteristike novog uređaja koju preporučuje proizvođač.

<https://www.schneider-electric.com/en/product/METSEPM5110/pm5110-powermeter-w-modbus---upto-15th-h---1do-33alarms---flush-mount/>

2) Одговор:

Партија 2- Опрема за ВМЛ , **позиција 1 у табели техничке спецификације** АНАЛИЗАТОР МРЕЖЕ PowerLogic PM710 , **мења се у** АНАЛИЗАТОР МРЕЖЕ METSEPM5110

Овај документ је саставни део конкурсне документације.

Врши се измена конкурсне документације а не врши продужење рока за подношење понуда .

Комисија за јавну набавку број 1.1.57/2019