



Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију
енергије и флуида и пружање услуга
ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Косовска 4А

Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; e-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com
PIB: 101576503; MB: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка

Датум: **08.07.2019.** године

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде

По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке мале вредности „*Кугласта славина за гас*“, број *1.1.62/2019*, Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор.

Питање :

1. У конкурсној документацији на страни 4, техничка спецификација, пише:

„*Standard SRPS EN 1983*“

На истој страни у одељку Квалитет пише следеће:

"Da ponuđač poseduje API 6D sertifikat i da je slavina izrađena po standardu API 6D"

Питанје:

Да ли славина треба да буде израђена према EN 1983 или према API 6D

2. На страни 4. У одељку квалитет пише следеће:

"Da je slavina koju ponuđač nudi ispitana od strane akreditovane laboratorije prema standardu SRPS ISO 17025:2006, sa obimom koji sadrži ispitivanje pritiskom opreme pod pritiskom i gasnih uređaja i instalacija odnosno ispitivanje kuglastih slavina prema SRPS EN 12266 1, SRPS EN 12266 2, API 6D"

Питанје:

Да ли ово значи да се тражи сертификат EN 10204-3.2? На коју се акредитовану лабораторију мисли на домаћу или страну? Да ли испитивање треба да буде у складу са SRPS EN 12266 1, SRPS EN 12266 2, или са API 6D"

Одговор :

1. Као што је у конкурсној документацији наглашено , славина треба да буде израђена према стандарду API 6D а да задовољи стандард SRPS N 1983.
2. Испитивање може да врши било која лабораторија акредитована код Акредитационог тела Србије која задовољава стандард SRPS ISO 17025:2006 . Испитивање треба да буде по сва три стандарда , односно по оном које има најстроже критеријуме . Уколико се по том стандарду испитивања издаје сертификат EN 10204-3.2 треба да има , у супротном не .

Овај документ је саставни део конкурсне документације.

Не врши се измена и допуна конкурсне документације као ни продужење рока за подношење понуда .

Комисија за јавну набавку број 1.1.62/2019