



Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију
енергије и флуида и пружање услуга
ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Косовска 4А

Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; e-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com
PIB: 101576503; МБ: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка

Датум: **09.07.2019.** године

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде

По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке мале вредности „*Кугласта славина за гас*“, број *1.1.62/2019*, Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор.

Питање :

1. U odgovorima na postavljeno pitanje odgovorili ste sledeće:

Slavina treba da bude izrađena prema API 6D a da zadovolji standard SRPS EN 1983

U API 6D standardu piše da se pri izboru prirubnica koristi standard ASME B16.5, Standard koji se upotrebljava pri projektovanju u SAD i koji u sebi sadrži sve dimenzije u Imperijalnom sistemu jedinica.

U konkursnoj dokumentaciji piše Kugla ventil DN300,PN16. Ovako napisana specifikacija jasno ukazuje da su prirubnice izrađene prema standardu EN 1983 tj. EN 1092 i da su dimenzije prirubnice prikazane po Međunarodnom sistemu jedinica.

Obzirom da se oblik i mere prirubnice razlikuju za zahtevanu veličinu pitamo sledeće.

Da li se zahteva da slavine imaju dimenzije u skladu sa API 6D (12", Class #150) ili da slavine imaju dimenzije u skladu sa EN 1983 (DN 300, PN16)?

Slavine mogu biti proizvedene samo u skladu sa jednim od dva navedena standard EN 1983 ili API 6D.

Одговор :

1. Димензије и облик кугласте славине треба да буду према SRPS EN 1983 у складу са Међународним системом јединица .

Овај документ је саставни део конкурсне документације.

Не врши се измена и допуна конкурсне документације као ни продужење рока за подношење понуда .

Комисија за јавну набавку број 1.1.62/2019