



Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију
енергије и флуида и пружање услуга
ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Косовска 4А

Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; e-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com
PIB: 101576503; МБ: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка

Датум: 31.10.2019.године

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде

По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке „ **ПОТРОШНИ ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ** “ број 1.1.33/2019, ПАРТИЈА 2- ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМПОНЕНТЕ Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор.

Питања :

Poštovani,

molim vas da nam dostavite informacije-pojašnjenja u vezi sledećih stavki:

1. Stavke 1,2,6,7,13,20,21,55,56 i 57 cevasti osigurači, da li su brzi ili spori;
2. Stavka 14, grecov spoj, da li su nožice u liniji (kao češalj) ili je u rasteru 7,5x7,5mm(okrugli);
3. Stavka br. 16 ВИШЕКАНАЛНИ МЕРАЧ ТЕМПЕРАТУРЕ 96X96 Дигитални, који сте уређај до сада користили(marka, tip, произвођач...) као референца;
4. Stavka br.25, ГРЕЦ КВРС35 35А СА ХЛАДЊАКОМ, да ли се тражи grecov spoj са додатним хладњаком;
5. Stavke br. 29, 43 i44 МОНОФАЗНИ ТРАНСФОРМАТОР 230V 100VA СА СТАБИЛИСАНИМ ЈЕДНОСМЕРНИМ ИЗЛАЗОМ 24V, да ли се тражи AC/DC stabilisani исправљач у кућишту (open case) или за DIN šinu или нешто треће;
6. Stavke 45 i 46, Instrumenti pokazni, који сте уређај до сада користили(marka, tip, произвођач...) као референца;
7. Stavka br.47: КОНДЕЗАТОР РЕАКТИВНЕ ЕНЕРГИЈЕ 12.5kVA_r 415V, који сте до сада користили(marka, tip, произвођач...) као референца;

Одговори :

1. Ставке 1,2,6,7,13,20,21,55,56 и 57 – **цевасти осигурачи су СПОРИ .**
2. Ставка 14, грецов спој – **У РАСТЕРУ 7,5X7,5mm**
3. Ставка 16, ВИШЕКАНАЛНИ МЕРАЧ ТЕМПЕРАТУРЕ 96X96 - **ОДУСТАЈЕ СЕ ОД НАБАВКЕ МЕРАЧА**
4. Ставка 25, ГРЕЦ КВРС35 35А СА ХЛАДЊАКОМ, - **СА ДОДАТНИМ ХЛАДЊАКОМ**
5. Ставке 29, 43 и 44 - **тражи се АС/DC стабилисани исправљач у кућишту (open case)**
6. Ставке 45 и 46; **МИКРОРЕМ, SАН или одговарајући**
7. Ставка 47: **КОНДЕЗАТОР РЕАКТИВНЕ ЕНЕРГИЈЕ 12.5kVAr 415V - SCHRACK или одговарајући**

Овај документ је саставни део конкурсне документације .

Врши се измена конкурсне документације а не врши продужење рока за подношење понуда .

Комисија за јавну набавку број 1.1.33/2019