



Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију
енергије и флуида и пружање услуга
ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Косовска 4А

Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; e-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com
PIB: 101576503; MB: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка

Датум: 05.12.2019. године

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде

По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке „ **ПОТРОШНИ ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ** „ број **1.1.33/2019**, Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор.

Питање :

1. Позције 12 и 13 – Захтевате да се понуде производе слични типовима производа произвођача Tracon, Tracon је избацио ове 2 ставке из производње и не поседује их на станју. Да ли је прихватљиво понудити производе произвођача Tehnoelektro типа 12redna klema за проводник 1,25-2,5mm?
2. Позција 16. - Детектор протока, пошто описани модел добављачи не држе лagersки у Србији, те би за испорuku овог детектора био потребасн дужи рок испорuke од оног који захтевате, да ли је прихватљиво понудити модел детектора MFM500 произвођача Microsensor?
3. Позција 26. – Пошто набавком захтевате испорuku вентилатора електроормана димензија 250x250 а на овој позцији захтевате димензије филтера 325x325, па није најјасније за који вентилатор су Вам потребни ови улошци, да ли је прихватљиво понудити производ Schrack IUKM4910?
4. Позција 37 – Да ли је одговарајући производ за ову позцију тип NPE-B8-8 Произвођача Tracon?

Одговор :

1. Добра тражена на позицијама 12 и 13 у табели техничке спецификације **потребно је да буду од бакелита**. Понуђена замена одговара спецификацији за позицију 119.
2. Понуђена замена детектора протока позиција 16 предвиђена је за воду као радни флуид, нама је потребан детектор који би поред воде могао да ради и за уље као радни флуид .
3. Понуђена замена за добро на позицији 26 је одговарајућа .
4. Понуђено добро на позицији 37 задовољава тражену техничку спецификацију .

Одговори Наручиоца су саставни део конкурсне документације и понуђачи су дужни да сачине понуде у складу са поменутиим одговорима.

Не врши се измена конкурсне документације као ни продужење рока за подношење понуда .

Комисија за јавну набавку број 1.1.33/2019