



Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију  
енергије и флуида и пружање услуга  
**ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ**  
34000 Крагујевац, Косовска 4А

Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; e-mail: [jnabavka@energetika-kragujevac.com](mailto:jnabavka@energetika-kragujevac.com)  
PIB: 101576503; МБ: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка

Датум: 15.11.2019.године

## ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

**Предмет:** Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде

По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке „*Противпожарни апарати и опрема*“ број 1.1.64/2019 Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор.

### Питање:

Potrebno nam je pojašnjenje sa Vaše strane vezano za Tehničku specifikaciju .  
Naime , u opisu tražite protivpožarne aparate pod stalnim pritiskom, a navodite oznaku aparata koji to nisu .  
Protivpožarni aparati pod stalni pitiskom nose oznake npr. S-6A, S-9A .

Protivpožarni aparat S-50 tražite pod stalnim pritiskom, ali sa bočicom Co2 .  
Ili je pod stalnim pritiskom ili je sa bočicom Co2 tj. nije pod stalnim pritiskom .

Takođe, potrebno je da promenite standarde u Vašem zahtevu kada su prevozni protipožarni aparati u pitanju .  
За S50-A standard je SRPS Z.C2.135 , за Co2-10kg i Co2-30kg je SRPS Z.C2.140 .

### Одговор :

Врши се измена конкурсне документације на страни 4 у *Обрасцу 1* тако што се мења технички опис тражених добара тако да сада гласи :

„Сва добра морају бити усаглашена са важећим стандардима из техничке спецификације наручиоца, а испоручиоц је дужан да достави уверење о контролисању сагласно стандарду SRPS Z.C2.135 , SRPS Z.C2.035, SRPS Z.C2.040 и SRPS Z.C2.140.

**Преносни противпожарни апарат S6A** под сталним притиском пуњен прахом намењен за гашење почетних пожара А, Б и Ц класе као и пожара на електричним инсталацијама до 1000 волти. Апарат има манометар на вентилу ради контроле исправности боце. Боца је пуњена висококвалитетним АБЦ прахом. Апарат треба да има сертификат по стандарду SRPS Z.C2.035.

**Преносни противпожарни апарат S9A** под сталним притиском пуњен прахом намењен за гашење почетних пожара А, Б и Ц класе као и пожара на електричним инсталацијама до 1000 волти. Апарат има манометар на вентилу ради контроле исправности боце. Боца је пуњена висококвалитетним АБЦ прахом. Апарат треба да има сертификат по стандарду SRPS Z.C2.035.

**Превозни противпожарни апарат S50A** под сталним притиском, пуњен прахом намењен за гашење почетних пожара А, Б и Ц класе као и пожара на електричним инсталацијама до 1000 волти. Боца је пуњена висококвалитетним АБЦ прахом. Апарат треба да има сертификат по стандарду SRPS Z.C2.135.

**Преносни CO2 5kg противпожарни апарат** под сталним притиском, намењен за гашење почетних пожара Б класе као и пожара на електричним инсталацијама до 1000 волти. Апарат треба да има сертификат по стандарду SRPS Z.C2.040.

**Превозни CO2 10kg противпожарни апарат** под сталним притиском, намењен за гашење почетних пожара Б класе као и пожара на електричним инсталацијама до 1000 волти. Апарат треба да има сертификат по стандарду SRPS Z.C2.140.

**Превозни CO2 30kg противпожарни апарат** под сталним притиском, намењен за гашење почетних пожара Б класе као и пожара на електричним инсталацијама до 1000 волти. Апарат треба да има сертификат по стандарду SRPS Z.C2.140.

Уз понуду доставити копију сертификата за тражени квалитет производа :

- Противпожарни апарати S6, S9 и S50 треба да имају сертификат по стандарду SRPS Z.C2.035 и SRPS Z.C2.135 ;

- Противпожарни апарати CO2 5kg, CO2 10kg и CO2 30kg треба да имају сертификат по стандарду SRPS Z.C2.040 и SRPS Z.C2.140.

При испоруци добара доставити гаранције , као и потребну испитну документацију( уверења о контролисању сагласно наведеним стандардима). ,,

Мењају се ознаке противпожарних апарата S6, S9 и S50 у S6A, S9A и S50A .

Овај документ је саставни део конкурсне документације.

Врши се измена конкурсне документације као и продужење рока за подношење понуда на 25.11.2019. године до 10 часова .

**Комисија за јавну набавку број 1.1.64/2019**