



Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију
енергије и флуида и пружање услуга
ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Првослава Раковића 4А

Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; e-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com
PIB: 101576503; МБ: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка

Датум: 18.05.2020..године

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде

По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуда у поступку јавне набавке мале вредности „КУГЛАСТА СЛАВИНА ЗА ГАС“ 1.1.62/2020, Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор.

Питање:

Poštovani,

imam jedno pitanje u vezi javne nabavke male vrednosti „KUGLASTA SLAVINA ZA GAS“ broj 1.1.62 / 2020.

1 - Da li ponuđač treba da poseduje sertifikat API 6D? Proizvođač poseduje sve zahtevane standarde koji su navedeni, moguće je priložiti ih.

Pojasnite mi koje sve standarde mora da poseduje ponuđač?

Unapred hvala.

Srdačan pozdrav.

Bojan Stojić

Одговор:

Potrebno je da proizvođač slavine koja je израђена по standardu API 6D, a koju ponuđač nudi, poseduje sertifikat API 6D.

Ponuđač mora da priloži uz isporuku sve navedene sertifikate, koji su navedeni u tehničkoj specifikaciji, a koju poseduje proizvođač

Овај документ је саставни конкурсне документације.

Понуђачи морају да прилагоде своје понуде наведеним променама у конкурсној документацији. Будући да се конкурсна документација мења на мање од 8 дана до истека рока за подношења понуда, крајњи рок за подношење и отварање понуда ће бити продужен и то на 27.05.2020. године до 11h, односно 11:30h

Комисија за јавну набавку број 1.1.62/2020