



Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију енергије и флуида и пружање услуга

**ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ**

34000 Крагујевац, Првослава Раковића 4А

Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; e-mail: [jnabavka@energetika-kragujevac.com](mailto:jnabavka@energetika-kragujevac.com)

PIB: 101576503; МБ: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка

Датум: 03.08.2020.године

## ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

**Предмет:** Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде

По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке „**Стационарне акумулаторске батерије**“ број 1.1.69/2020, наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор:

### Питање:

1. На страни 4/37 наведене су техничке карактеристике исправљача 110VDC,250VA које по нама нису довољне за пуњење батерије 150 Ah ,110VDC .  
Molim Vas da proverite наведене техничке карактеристике исправљача на страни 4/37 i да нас обавестите о евентуалним изменама.
2. Да ли исправљач под редним бројем 1 на страни 4/37 треба да напaja обе батерије специфициране под редним бројем 2 на страни 5/37?
3. Да ли исправљач ,под редним бројем 1 на страни 4/37 ,ukoliko је modularni, треба да поседује redundantnu на nivou исправљачких modula ,odnosno да radi у режиму N+1 ?

### Одговор:

**Питанје br.1 – umesto 250VA треба да стоји вредност која задовољава снагу brzog пуњења акумулатора 110V, 150Ah**

**Треба понудити исправљач који је одговарајућих карактеристика да може квалитетно да одржава, пуни и брзо пуни наведени тип батерије (110V, 150Ah)**

**Питанје br.2 – Наручене су две стационарне батерије које ће бити на две локација а исправљач**

je predviđen samo za jednu lokaciju i jednu bateriju, za drugu bateriju već posedujemo ispravljač

Pitanje br.3 - U tehničkim karakteristikama nije naveden uslov modularnosti i redundantnosti

Ponuditi ispravljač koji će biti najkonkurentniji za datu bateriju a zadovoljava ono što smo tražili u tehničkim uslovima

**Овај документ је саставни део конкурсне документације.**

**Врши се измена конкурсне документације у Обрасцу 1 и Обрасцу 5 а не врши продужење рока за подношење понуда.**

**Комисија за јавну набавку број 1.1.69/2020**