

„ЕНЕРГЕТИКА“ Д.О.О.
ДИРЕКТОР
БРОЈ: 235/2021
ДАНА: 11.10.2021. године
КРАГУЈЕВАЦ

На онову чл. 16 Уговора о организовању Друштва са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију енергије и флуида и пружања услуга „Енергетика“ Крагујевац, дана 11.10.2021. године директор је донео

ОДЛУКУ

I Одлуком 47/21 од 19.02.2021 године констатовано је да ће привредно друштво „Енергетика“ ДОО крагујевац за функционисање ЗДС електричне енергије примењивати правила о раду дистрибутивног система електричне енергије број : 00.000-08.01-180303/1-17 од 13.03 2017. Године и правила о изменама правила о раду дистрибутивног система електричне енергије број: 00.000-08.01-41867/2-19 од 06.02. 2019. Године која су донета од стране оператера дистрибутивног система „ЕПС“ дистрибуција ДОО Београд, а на које је Савет агенције за енергетику Републике Србије дао сагласност Одлуком број : 382/2017-Д-01 од 19.07.2017. године и 382/2017 –Д-01/09 од 01.03.2019. године.

II Мења се табела У Правилима о раду ДС која се примењују на ЗДС у поглављу бр. 4.9 **Прикључење електрана на дистрибутивни систем** табела бр. 4.4. у делу који се односи на ниски напон, додаје се ред 2А , те табела сада изгледа према следећем:

Табела 4.4. Опште шеме прикључења електране

Прикључење електране купца-произвођача на ЗДС на 0,4 kV напону			
	Опис	Снага	Шема
1	Прикључење на НН мрежу Електране са једним или више генератора (инвертора), са системском заштитом која делује на спојни прекидач. Примена директне мерне групе (ДМГ)	$\leq 43,6 \text{ kW}$	1
2	Прикључење на НН мрежу Електране са једним или више генератора (инвертора), са системском заштитом која делује на спојни прекидач. Примена полуиндиректног мерења	$\geq 43,6 \text{ kW}$ $\leq 100 \text{ kW}$	2
2А	Прикључење на НН инсталације корисника ЗДС-а електране купца-произвођача са једним или више генератора (инвертора), са системском заштитом која делује на спојни прекидач. Примена полуиндиректног мерења	Снага ограничена конфигурацијом и погонским условима инсталације корисника ЗДС-а	-
3	Прикључак електране на сабирнице 0,4 kV у дистрибутивној ТС x/0,4 kV Електране са једним или више генератора (инвертора), са системском заштитом која делује на спојни прекидач. Примена полуиндиректног мерења	$\geq 100 \text{ kW}$ $\leq 160 \text{ kW}$	3

III Ову Одлуку објавити на интернет страници привредног друштва „Енергетика“ ДОО Крагујевац <http://energetika-kragujevac.com/energetika/>

IV Ова Одлука примењује се од 11.10.2021. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Одлуком Директора 47/21 од 19.02.2021. године одлучено је да ће систем „Енергетика“ ДОО Крагујевац бити повезан на систем „ЕПС“ дистрибуција ДОО Београд и констатовано је да ће се примењивати правила о раду дистрибутивног система електричне енергије која су донета од стране Оператера дистрибутивног система „ЕПС“ дистрибуција ДОО Београд. Имајућу у виду да се систем затвореног дистрибутивног система „Енергетика“ ДОО Крагујевац разликује од дистрибутивног система „ЕПС“ дистрибуција ДОО Београд и било је потребно извршити промене о којима је одлучено као у диспозитиву ове Одлуке.

„ЕНЕРГЕТИКА“ Д.О.О.

ДИРЕКТОР

/Др Илић Андреја, дипл. маш. инж./

ДОСТАВЉЕНО:

- Агенција за енергетику Републике Србије
- Помоћнику директора за развој и унапређење процеса
- Дирекцији за економику и финансије
- Сектору информатике
- Архива