



Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију
енергије и флуида и пружање услуга
ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Косовска 4А

Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; e-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com
PIB: 101576503; МБ: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка

Датум: 13.09.2019. године

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде

По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке „ **КУГЛАСТА СЛАВИНА ЗА ГАС** “ број **1.1.62/2019** , Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор.

Питање :

Da li je neophodno imati i dostaviti API 6D certifikat?

Takođe, obzirom na veliku dimenziju ventila DN300 preporuka je da ručni pogon ventila bude reduktorski radi lakšeg otvaranja i zatvaranja ventila. Da li je to prihvatljivo?

Одговор:

Неопходно је поседовати и при испоруци доставити API 6D сертификат .

Прихватљиво је да ручни погон вентила буде редукторски .

Овај документ је саставни део конкурсне документације.

Не врши се измена и допуна конкурсне документације као ни продужење рока за подношење понуда .

Комисија за јавну набавку број 1.1.62/2019